CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN THƯỢNG ĐÌNH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 010618/BD/CADI-SUN	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
V/v Dấu CR trên sản phẩm điện áp 0.6/1kV	

Hà nội, ngày 26 tháng 6 năm 2018

Kính gửi: **QÚY KHÁCH HÀNG**

Lời đầu tiên, **Công ty Cổ phần Dây Và Cáp điện Thượng Đình (CADI-SUN)**, xin chân thành cảm ơn Quý khách Hàng đã tin tưởng sử dụng sản phẩm của **CADI-SUN** trong thời gian qua.

Kính thưa quý khách hàng!

Nhận được phản ánh của Quý Khách Hàng về việc tem nhãn mác sản phẩm có điện áp 0.6/1kV chưa gắn dấu CR, CADI-SUN xin chân thành cảm ơn và được giải thích như sau:

Theo thông tư 21/2016/TT-BKHCN về việc sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia về An Toàn Thiết Bị Điện Và Điện Tử, ban hành ngày 15/12/2016, có hiệu lực từ ngày 01/02/2017 "***đến ngày 01/08/2018 các sản phẩm dây và cáp điện có điện áp 0.6/1kV lưu thông trên thị trường mới phải gắn dấu CR trên tem nhãn mác***".

Như vậy đến thời điểm hiện tại các sản phẩm dây và cáp điện có điện áp đến 0.6/1kV không bắt buộc phải gắn dấu CR trên tem nhãn mác sản phẩm .

Về phía CADI-SUN để thực hiện đúng quy định về đăng ký sản phẩm hợp quy, Công ty chúng tôi đã thực hiện đánh giá cấp chứng nhận sản phẩm hợp quy tại Trung tâm Quacert – Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng đánh giá sản phẩm dây và cáp điện với điện áp 0.6/1kV của CADI-SUN phù hợp sửa đổi 1: 2016 quy chuẩn QCVN 4:2009/BKHCN & ngày 29/05/2018. Trong thời gian chờ cấp giấy chứng nhận hợp quy, chúng tôi chưa gắn dấu CR trên sản phẩm, đến thời điểm 01/08/2018 các sản phẩm của CADI-SUN lưu thông trên thị trường sẽ có dấu CR theo quy định của nhà nước (có bản xác nhận về việc đánh giá và chờ cấp chứng nhận của Trung Tâm Quacert đính kèm).

CADI-SUN xin gửi tới Quý Khách Hàng công văn này để Quý Khách hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm của **CADI-SUN**, đồng thời cam kết luôn thực hiện đúng theo quy định và tiêu chuẩn của nhà nước ban hành. Rất mong tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của quý khách hàng.

Xin chân thành cảm ơn!

ĐẠI DIỆN CTY CP DÂY VÀ CÁP ĐIỆN THƯỢNG ĐÌNH

Nơi nhận:

- *Như kính gửi*
- *Lưu VP*

M.S.C.N: 0100892628-004-C.T.C.P CHI NHÁNH TẠI TP.HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN THƯỢNG ĐÌNH (TP.HÀ NỘI) QUẬN 7 - T.P HỒ CHÍ MINH

GIÁM ĐỐC

Đỗ Đình Khoản

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN
PHÙ HỢP - QUACERT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 01 /QUACERT - TH
V/v xác nhận đã đánh giá, đang chờ cấp giấy chứng nhận

Hà nội, ngày 26 tháng 06 năm 2018

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình

Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, địa chỉ tại số 8 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội - là cơ quan chứng nhận do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) thành lập trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Trung tâm Chứng nhận Phù hợp - QUACERT xác nhận Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình có Trụ sở tại: Ngõ 320 đường Khương Đình, cụm 3, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân,Hà Nội,Việt Nam và địa chỉ Nhà máy 2 tại :Km 35+400, quốc lộ 5, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam đã được đánh giá ngày 29/5/2018 với những nội dung như sau:

1. *Sản xuất, Cung ứng Dây cáp điện theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015*
2. *Cáp cách điện bằng PVC có điện áp danh định đến và bằng 450/750V, kiểu 6610 TCVN 01/60227 IEC 01 (Các yêu cầu khác theo tiêu chuẩn TCVN 6610-3:2000/IEC 60227-3:1993+A.1:1997) phù hợp quy chuẩn QCVN 4:2009/BKHCN & Sửa đổi 1:2016*
3. *Cáp cách điện bằng PVC có điện áp danh định đến và bằng 450/750V, kiểu 6610 TCVN 02/60227 IEC 02 phù hợp quy chuẩn QCVN 4:2009/BKHCN & Sửa đổi 1:2016*
4. *Cáp cách điện bằng PVC có điện áp danh định đến và bằng 450/750V, kiểu 6610 TCVN 06/60227 IEC 06 phù hợp quy chuẩn QCVN 4:2009/BKHCN & Sửa đổi 1:2016*
5. *Cáp cách điện bằng PVC có điện áp danh định đến và bằng 450/750V, kiểu 6610 TCVN 53/60227 IEC 53 phù hợp quy chuẩn QCVN 4:2009/BKHCN & Sửa đổi 1:2016*
6. *Cáp chậm cháy cách điện bằng hợp chất Polyninyl Clorua, điện áp danh định đến và bằng 450/750V, kiểu 60227 IEC 02; IEC 60332-3-24:2009 phù hợp quy chuẩn QCVN 4:2009/BKHCN & Sửa đổi 1:2016*
7. *Cáp chậm cháy cách điện bằng hợp chất Polyvinyl Clorua, điện áp danh định đến và bằng 450/750V, kiểu 60227 IEC 53 phù hợp quy chuẩn QCVN 4:2009/BKHCN & Sửa đổi 1:2016*

Trung tâm Chứng nhận Phù hợp - QUACERT
8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: (024) 37561025 ; Fax: (024) 37563188;
Email: quacert@quacert.gov.vn

8. *Cáp điện có cách điện kiểu đùn và phụ kiện cáp dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30kV (Um=3,6kV) phù hợp quy chuẩn phù hợp quy chuẩn QCVN 4:2009/BKHCN & Sửa đổi 1:2016*
9. *Cáp vặn xoắn cách điện bằng XLPE điện áp làm việc đến và bằng 0,6kV/1kV phù hợp quy chuẩn phù hợp quy chuẩn QCVN 4:2009/BKHCN & Sửa đổi 1:2016*
10. *Cáp điện lực chậm cháy, chống cháy, ít khói, không halogen, cách điện bằng hợp chất Polyvinyl Clorua hoặc Polyetylen liên kết ngang, có hoặc không có áo giáp kim loại, ruột dẫn bằng đồng hoặc nhôm từ đến 5 lõi, điện áp danh định 0,6/1kV; Cáp chậm cháy: IEC 60332-1-2;IEC 60332-3-24; Cáp chống cháy: IEC 60331-21; Cáp chậm cháy ít khói, không halogen: IEC 60332-1-12; IEC 60332-3-24; IEC 60574-2; IEC 61034; Cáp chống cháy ít khói, không halogen: IEC 60331-21; IEC 60332-3-24; IEC 60754-2; IEC 61034; Cáp cách điện bằng Polyvinyl Clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V, kiểu 6610 TCVN 75/60227 IEC 75 phù hợp quy chuẩn phù hợp quy chuẩn QCVN 4:2009/BKHCN & Sửa đổi 1:2016*
11. *Cáp cách điện bằng Polyvinyl Clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V, kiểu 6610 TCVN 75/60227 IEC 75 phù hợp quy chuẩn phù hợp quy chuẩn QCVN 4:2009/BKHCN & Sửa đổi 1:2016*
12. *Cáp điện có cách điện kiểu đùn và phụ kiện cáp dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30kV (Um=36kV) phù hợp tiêu chuẩn TCVN 5935-2/IEC 60502-2:2005*
13. *Dây cáp điện với cách điện ép đùn và phụ kiện của cáp cho điện áp danh định trên 30kV (Um=36kV) lên đến 150kV (Um=170kV) phù hợp tiêu chuẩn IEC 60840:2011*
14. *Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không phù hợp tiêu chuẩn TCVN 5064:1994/SĐ 1:1995*
15. *Dây trần có sợi xoắn tròn thành các lớp đồng tâm dùng cho đường dây tải điện trên không phù hợp tiêu chuẩn TCVN 6483:1999/IEC 1089:1991*
16. *Dây điện từ phù hợp tiêu chuẩn JIS C 3202:1994*

Việc cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và cấp giấy chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy sẽ được tiến hành trong thời gian tới theo đúng quy trình thủ tục của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT).

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH.

Fax: *EMS:*

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Phạm Lê Cường

Trung tâm Chứng nhận Phù hợp - QUACERT
8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: (024) 37561025 ; Fax: (024) 37563188;
Email: quacert@quacert.gov.vn

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)

GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng của

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN THƯỢNG ĐÌNH CADI-SUN®

Địa chỉ :

Trụ sở và Nhà máy Đại Dương: Ngõ 320, đường Khương Đình, cụm 3, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Nhà máy Bắc Dương: Km 35+400, quốc lộ 5, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn

TCVN ISO 9001:2008 / ISO 9001:2008

Phạm vi được chứng nhận :	**Sản xuất và cung ứng dây và cáp điện.**
Số Giấy chứng nhận:	**HT 331/4.15.19**
Hiệu lực Giấy chứng nhận :	**Từ ngày 18/06/2015 đến ngày 17/06/2018**
Ngày chứng nhận lần đầu :	**10/06/2002**

JAS-ANZ

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

TỔNG CỤC TRƯỞNG	CHỦ TỊCH	GIÁM ĐỐC
Tổng cục TCĐLCL	*Hội đồng Chứng nhận*	*Trung tâm Chứng nhận Phù hợp*
TS. Ngô Quý Việt	**TS. Phạm Hồng**	**ThS. Nguyễn Nam Hải**

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ – TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP – TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)

QUACERT®

GIẤY CHỨNG NHẬN

Sản phẩm:

STT	Sản phẩm
1.	Cáp không có vỏ bọc dùng để lắp đặt cố định, cách điện bằng PVC, điện áp danh định đến và bằng 450/750V, kiểu 6610 TCVN 01, mặt cắt danh nghĩa của ruột dẫn ≤10mm² (kết cấu ruột dẫn theo yêu cầu tại TCVN 6610-3:2000)
2.	Cáp mềm, cách điện bằng PVC, điện áp danh định đến và bằng 300/500V, kiểu 6610 TCVN53 (Kết cấu ruột dẫn theo yêu cầu tại TCVN 6610-5:2014)
3.	Cáp không có vỏ bọc dùng để lắp đặt cố định, cách điện bằng PVC, điện áp danh định đến và bằng 450/750V, kiểu 6610 TCVN02 (kết cấu ruột dẫn theo yêu cầu tại TCVN 6610-3:2000)
4.	Cáp cách điện bằng Polyvinyl Clorua loại không có vỏ bọc dùng để lắp đặt cố định, cách điện bằng PVC, điện áp danh định đến và bằng 300/500V, kiểu 6610 TCVN 06 (kết cấu ruột dẫn theo yêu cầu tại TCVN 6610-3:2000)

với nhãn hiệu thương mại CADI-SUN®

được sản xuất tại

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN THƯỢNG ĐÌNH CADI-SUN®

Trụ sở và Nhà máy Đại Dương : Ngõ 320, đường Khương Đình, cụm 3, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

QCVN 4:2009/BKHCN

và được phép sử dụng Dấu hợp quy

QUACERT 0024 - 10

Phương thức chứng nhận: **Phương thức 5 (theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012)**

Số Giấy chứng nhận: **0024** *Mã số:* **0024-15-00/02**

Hiệu lực Giấy chứng nhận: **từ ngày 10/09/2015 đến ngày 25/06/2018**

GIÁM ĐỐC

Trung tâm Chứng nhận Phù hợp

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

ThS. Nguyễn Nam Hải

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)

QUACERT®

GIẤY CHỨNG NHẬN

Cáp điện lực cách điện bằng PVC/XLPE điện áp danh định đến và bằng 0,6/1kV	TCVN 5935-1:2013/IEC 60502-1:2009
Cáp điện lực cách điện bằng XLPE, điện áp danh định từ 3.6/6 kV đến 18/30(36) kV	TCVN 5935-2:2013/IEC 60502-2:2005

với nhãn hiệu thương mại **CADI-SUN®**

được sản xuất tại

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN THƯỢNG ĐÌNH CADI-SUN®

Trụ sở và Nhà máy Đại Dương: Ngõ 320, đường Khương Đình, cụm 3, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Nhà máy Bắc Dương: Km 35+400, quốc lộ 5, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn

TCVN 5935-1:2013/IEC 60502-1:2009
& TCVN 5935-2:2013/IEC 60502-2:2005

và được phép sử dụng Dấu Chất lượng

QUACERT®
TCVN 5935-1:2013/
IEC 60502-1:2009&
TCVN 5935-2:2013/
IEC 60502-2:2005

Phương thức chứng nhận: **Phương thức 5 (theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012)**

Số Giấy chứng nhận: **SP 189/5.15.19**

Hiệu lực Giấy chứng nhận: **từ ngày 26/06/2015 đến ngày 25/06/2018**

Ngày chứng nhận lần đầu: **20/5/2009**

TỔNG CỤC TRƯỞNG	CHỦ TỊCH	GIÁM ĐỐC
Tổng cục TCĐLCL	*Hội đồng Chứng nhận*	*Trung tâm Chứng nhận Phù hợp*
TS. Ngô Quý Việt	TS. Phạm Hồng	ThS. Nguyễn Nam Hải

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG